

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00307/21

Серия **RU** № **0271040**



### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности», место нахождения: 187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЁДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, адрес места осуществления деятельности: 187021, РОССИЯ, Ленинградская обл. Тосненский р-н. гп Фёдоровское, проезд 1-й Восточный, дом 10 корпус 1, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ74 от 28.12.2015, телефон: +78125078375, адрес электронной почты: info@czrc.ru.

### ЗАЯВИТЕЛЬ

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРЕДПРИЯТИЕ ПАРНАС», место нахождения: 194292, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЕРЕУЛОК 3-Й ВЕРХНИЙ, 9, 2, адрес места осуществления деятельности: 194292, РОССИЯ, Г Санкт-Петербург, пер 3-й Верхний, дом 9 корпус 2 литер А, ОГРН: 1027801533418, номер телефона: +78125988776, адрес электронной почты: Parnas@parnaslift.ru.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРЕДПРИЯТИЕ ПАРНАС», место нахождения: 194292, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЕРЕУЛОК 3-Й ВЕРХНИЙ, 9, 2, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 194292, РОССИЯ, Г Санкт-Петербург, пер 3-й Верхний, дом 9 корпус 2 литер А.

### ПРОДУКЦИЯ

Двери шахт лифтов с нормируемым пределом огнестойкости с теплоизоляцией створок: тип ГРДШ-Е130 (двухстворчатые горизонтально-распашные центрального открывания, толщиной створок не менее 45 мм, размерами проема в свету по ширине от 500 мм до 1050 мм по высоте от 650 мм до 1200 мм); тип ВРДШ-Е130 (двухстворчатые вертикально-раздвижные центрального открывания, толщиной изоляции створок не менее 13 мм, размерами проема в свету по ширине от 500 мм до 1050 мм по высоте от 650 мм до 1200 мм), выпускаемые по ТУ 28.22.19-001-33 107173-2021 «Двери шахты лифта малого грузового модели ПАРНАС ЛМП». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8431 31 000 0

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

### СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола № НМ93-229/07-2021 от 02.07.2021 испытательным центром «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» RA.RU.21НМ93; акта анализа состояния производства № 135-СС/04-2021, выданного 09.04.2021 органом по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» ТРПБ.RU.ПБ74. Схема сертификации 1с.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 30247.3-2002 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Двери шахт лифтов». Предел огнестойкости – Е130. Условия хранения категории размещения 4 ГОСТ 15150-69 (При температуре от минус 50°C до плюс 50°C, влажностью воздуха не более 60%). Установленный срок хранения не менее 20 лет. Гарантийный срок 12 месяцев с момента монтажа. Срок службы не менее 5 лет. Выдан взамен сертификату соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00285/21 от 24.06.2021.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 02.07.2021 ПО 23.06.2026

### ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Федорова Наталья Александровна  
(Ф.И.О.)

Зинина Александра Константиновна  
(Ф.И.О.)